

Villkor vid nyanslutning/ förändrad anslutning inom Norrtälje Energis nätområde

Följande omfattas av anslutningsavgiften

Följande utförs respektive bekostas av Nätägaren:

- Anläggningsarbeten utanför tomtmark och byggarbetsplats/ entreprenadområde, tillstånd för gatuarbeten på allmän mark etc.
- Kabel, montage och kabelförläggning fram till anslutningspunkten samt inkoppling av elmätare.
- Kabelrör inom tomtmark för anslutningar 16-25A.
- Administration och beredning samt dokumentation.

För nyanslutning

- med servissäkkring max 25 A och som ligger över 1199 m (fågelvägen) från närmaste nätstation, eller
- med servissäkkring 35 – 63 A och som ligger mer än 199 m (fågelvägen) från närmaste nätstation, eller
- med servissäkkring över 63 A gäller följande två stycken:

Vid kalkylen för anslutningsavgift inkluderas såväl kostnaden för anslutande servisledning som hela eller delar av kostnaden för matande lågspänningsnät och nätstation, beroende på situationen. Avgörande är möjliga kostnadsdelningar med dels andra befintliga eller beställda anslutningar, dels nyanslutningar som förväntas tillkomma inom en nära framtid. Både kostnader för nya investeringar och för delar av redan gjorda investeringar inkluderas.

Om nyanslutningen kräver utbyggnad av det matande högspänningsnätet, kommer även kostnaden – eller en andel därav – att ingå i kalkylunderlaget för anslutningsavgiften. Även andel i befintliga högspänningsnät kan inräknas i underlaget när kostnadsdelning görs med andra anslutningar.

Detta ingår inte i anslutningsavgiften

Följande utförs/beställs och bekostas av kunden:

- Schakt och återfyllning inom tomtmark och byggarbetsplats/ entreprenadområden. Hit räknas även skaftväg som anläggs i samband med husbygge/entreprenad.
- Mätarskåp, mätartavla, serviscentral.
- Håltagning och kabelförläggning på eller inom byggnad samt tätning av hålen.
- Materiel för infästning och inkoppling av kabeln.

Anm: Vid jordbruksfastigheter och liknande avser tomtmark normalt enbart gårdsplan, trädgårdsmark och liknande kring den byggnad som ansluts.

Avgiftstillägg

För följande förordringar görs påslag på ordinarie anslutningsavgift, även när standardpris enligt punkt 1 tillämpas.

Påslaget görs i samband med offerter eller i efterhand:

- Kostnadsförordring när kunden önskar
- annan förläggningssväg eller anslutningspunkt än den som anvisats av Nätägaren,
- arbete under icke ordinarie arbetstid,
- markarbete under tjalperiod (om detta inte ingår i nätägarens kalkyl),

- anläggningsarbeten inom befintlig skaftväg utöver återställande till befintligt skick.
- Förordringar för att kunden inte gjort sin del av arbetet i tid (t.ex. håltagning och tätning).

Avgift vid ökad kapacitet

Vid utökning av serviskapaciteten (från t.ex. max 25 A till max 63 A) debiteras en kompletterande anslutningsavgift.

Denna avgift beräknas som Nätägarens kalkylerade kostnader för att förstärka eller byta servisen och övriga kostnader för att utöka överföringskapaciteten.

Om anslutningen ligger högst 599 m från närmaste nätstation och den nya servissäkringen är högst 200 A, gäller dock att den kompletterande anslutningsavgiften ska vara

- minst skillnaden mellan standardpriset för den nya respektive den gamla kapaciteten (servissäkringen), och
- högst standardpriset för en nyanslutning med den nya serviskapaciteten.

I detta fall med kapacitetsökning ska med "närmaste nätstation" avses en station som inte enbart matar den anslutning som är aktuell för utökad kapacitet.

Återanslutning

För återanslutning av en tidigare ansluten kundanläggning beräknas anslutningsavgiften som Nätägarens kalkylerade kostnader. Detta belopp gäller som anslutningsavgift när en befintlig servisledning är intakt.

Säsongvis in- och urkoppling är ej tillåten. Vid återanslutning inom ett år tillkommer kostnad för upplupna nätkostnader.

Återanslutning efter 10 år jämförs med nyanslutning.

Ändrat abonnemang

Kund som önskar öka eller minska abonnemangets storlek måste själv anlita och bekosta en behörig elinstallatör som ska meddela förändringen till Nätägaren (sk färdigamölan). Gäller det utökning av abonnemanget mellan olika säkringsområden (tex från max 25A till max 63A) ska elinstallatören dessutom först inhämta medgivande från Nätägaren (sk förnamölan).

Om det ökade abonnemanget kräver en serviskapacitet över denna storlek, ska kunden betala kompletterande anslutningsavgift enligt ovan (oavsett om Nätägaren för tillfället behöver göra anläggningsarbeten eller ej).

Återgång till tidigare högre abonnemang (utöver 16-25A) tillåts utan kompletterande anslutningsavgift under följande förutsättningar

- att det ej gått mer än 10 år sedan det tidigare högre abonnemanget nyttjades
- att elnätets kapacitet fortfarande klarar belastningsökningen

Övrigt

Förutom villkoren ovan gäller allmänna avtalsvillkor,

NÄT 2012 K (rev) för konsument respektive

NÄT 2012 N (rev) för näringsidkare.

Dessa kan laddas ner från vår hemsida

www.norrtelje-energi.se

Enligt ellagen utövar Energimarknadsinspektionen tillsyn över nättariffer med villkor.

